

GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

Tragbare Feuerlöscher
Fahrbare Feuerlöscher
Feuerlösch-Großgeräte
Fahrzeuganlagen
Löschwassertechnik
Objektschutz-Löschanlagen
Schutzhauben
Schutzschränke
Standsäulen
Halter für Feuerlöscher
Rauchmelder
Zubehör, Ersatzteile, Kooperationen
Schulungen, Seminare, Informationen

Überreicht durch:

GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit



GLORIA GmbH
Diestedder Straße 39
59329 Wadersloh

Telefon +49 (0)2523 | 77-0
Telefax +49 (0)2523 | 77-255

info@gloria.de
www.gloria.de

Instandhaltung Feuerlöscher

Arbeitsschritte bei der Instandhaltung

Auflade-Feuerlöscher



1. Schritt

- Brandschutztechnische Instandhaltung, Sauberkeit
- Zustand und Beschriftungsbild des Feuerlöschers kontrollieren
- Schlauch entfernen
- Den Behälter öffnen und die Armatur entnehmen.

Arbeitsaufwand: 1–2 Minuten



4. Schritt

- Schlauch und ggf. Löschpistole auf Dichtigkeit kontrollieren und bei Bedarf erneuern

Arbeitsaufwand: 1–2 Minuten



2. Schritt

- Feuerlöschgerät komplett entleeren
- Löschmittel auf Beschaffenheit und Weiterverwendbarkeit kontrollieren, bei Bedarf erneuern

Arbeitsaufwand: 4–5 Minuten



5. Schritt

- CO₂-Treibmittelflasche überprüfen, wiegen und ggf. austauschen
- Ventil sichern und plombieren
- anschließend Treibmittelflasche wieder einschrauben

Arbeitsaufwand: 1–2 Minuten



3. Schritt

- Löschbehälter einer Innenkontrolle unterziehen (Lampe und Spiegel)
- Armatur reinigen
- Blas- und Steigrohr auf freien Durchgang kontrollieren
- O-Ring austauschen

Arbeitsaufwand: 4–5 Minuten



6. Schritt

- Kontrolliertes Löschmittel einfüllen
- Armatur einsetzen und Überwurfmutter mit Drehmoment gem. Instandhaltungsanweisung anziehen
- Feuerlöscher anschließend versiegeln
- Ordnungsgemäß ausgefüllten Instandhaltungsnachweis auf den Feuerlöscher anbringen und ggf. Dokumentation eines Löschmitteltausches

Arbeitsaufwand: 4–5 Minuten

Gesamtzeit der Instandhaltung in Abhängigkeit von Gerätetyp, Alter und Zustand des Gerätes ca. **15–21 Minuten** (reine Nettozeit der Instandhaltung ohne Anfahrt, ggf. Abmontieren des Feuerlöschers etc.)

Die Arbeitsschritte können in einer Werkstatt oder auch in einem Service-Fahrzeug mit entsprechender Ausstattung durchgeführt werden.

Instandhaltungsarbeiten an tragbaren Feuerlöschern dürfen nur durch Sachkundige nach DIN 14 406, Teil 4 erfolgen. Für diese Arbeiten gelten vorrangig die Instandhaltungsanweisungen der GLORIA GmbH. Die DIN 14 406, Teil 4 und die einschlägigen Bestimmungen sind einzuhalten. Die Verwendung von durch Zulassung bestätigten Löschmitteln, Treibmitteln und Ersatzteilen ist zwingend erforderlich. Die Instandhaltungsfristen für vorgeschriebene Feuerlöscher ergeben sich aus bundesrechtlichen und landesrechtlichen Vorschriften, in Verbindung mit DIN 14 406, Teil 4.

GLORIA GmbH – Die Marke für mehr Sicherheit

Tradition - Innovation - Qualität



Unsere Position als Europas führender Hersteller und Vertreiber von Feuerlöschgeräten und anderen Brandschutzprodukten beruht auf Tradition, Erfahrung und Know-how, das bis in das Jahr 1945 zurückgeht. Qualitätsprodukte, Kundenorientierung und Innovationsstärke sind die Schlüsselfaktoren für diesen Erfolg.

Wir verbinden Tradition mit Innovation.

GLORIA bietet ein maßgeschneidertes Programm für den vorbeugenden Brandschutz in allen Bereichen von Industrie und Handwerk, von Handel und Verwaltung, und selbstverständlich auch für den Privathaushalt. Das GLORIA Service-Netzwerk gewährleistet mit nahezu 400 autorisierten GLORIA Vertriebs- und Servicepartnern allein die ständige Einsatzbereitschaft Ihrer Feuerlöschgeräte und -anlagen, sowie eine kompetente und qualifizierte Beratung in all Ihren Brandschutzfragen vor Ort.

Feuerlöscher und Instandhaltung



Alle Feuerlöscher werden in Deutschland typgeprüft und zugelassen. Diese Prüfung bestätigt, dass diese Geräte bestimmten Mindestanforderungen entsprechen. Darüber hinaus wird die maximale Löschleistung in den verschiedenen Brandklassen ermittelt.



Die Einsatzbereitschaft von Feuerlöschern muss durch Sachkundige gemäß DIN 14406-4 in regelmäßigen Zeitabständen, die nicht mehr als 2 Jahre betragen dürfen, sichergestellt werden. Diese sogenannte Instandhaltung ist geregelt in der DIN 14 406, Teil 4 und durch die Betriebssicherheitsverordnung. Eine regelmäßige Instandhaltung gilt nicht zwingend für Privatpersonen bzw. Privathaushalte, wird aber zum Schutz Ihrer Sicherheit und der Ihrer Familie dringend empfohlen.

Feuerlöscher und andere Brandschutzprodukte sind Sicherheitsgeräte, die im Brandfall Menschenleben und Sachwerte retten!

Eine optimale Qualität und Funktionssicherheit ist daher von äußerster Wichtigkeit.

Das GLORIA Netzwerk

Der autorisierte GLORIA Vertriebs- und Servicepartner bietet Ihnen:

- Umfassende Beratung vor Ort in allen Fragen des vorbeugenden Brandschutzes
- Unterweisung in der Handhabung und im Umgang mit tragbaren Feuerlöschern
- Sachkunde gemäß DIN 14406, Teil 4 durch Ausbildung und regelmäßige Ergänzungsschulungen
- Zugelassene Feuerlöschmittel, Treibmittel und Ersatzteile
- Inspektion, Innenkontrolle, Wartung und Instandsetzung von Feuerlöschern und anderen Brandschutzprodukten
- Auf den letzten Stand geschulte und erfahrene Techniker

Informationsmaterial, Kontaktdaten und AGB der GLORIA GmbH finden Sie unter www.gloria.de